



JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2024-07622

交付 2024年9月30日

阿蘇市長 佐藤 義興 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2024年9月18日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2024年9月18日 11:20		天候	(前日) 晴 (当日) 晴			
水源の名称 (採水地点)	阿蘇市上水道(一の宮) 一の宮第3水源 原水						
件名	令和6年度阿蘇市水道水質検査業務委託						
採水者	松本 健太郎 [所属] 株式会社 太平環境科学センター						
検査項目		検査結果		検査項目		検査結果	
1	気温(採水時)	29.5	℃	46	有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	0.3	mg/L 未満
2	水温(採水時)	16.0	℃	47	pH値(測定時水温)	7.2(24℃)	
3	一般細菌	0	CFU/mL	48	味	異常でない	
4	大腸菌	不検出		49	臭気	異常でない	
5	カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L 未満	50	色度	1 度 未満	
6	水銀及びその化合物	0.00005	mg/L 未満	51	濁度	0.1 度 未満	
7	セレン及びその化合物	0.002	mg/L	- 以下余白 -			
8	鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満				
9	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L				
10	六価クロム化合物	0.002	mg/L 未満				
11	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満				
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満				
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.39	mg/L				
14	フッ素及びその化合物	0.39	mg/L				
15	ホウ素及びその化合物	0.03	mg/L				
16	四塩化炭素	0.0002	mg/L 未満				
17	1,4-ジオキサン	0.005	mg/L 未満				
18	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	mg/L 未満				
19	ジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満				
20	テトラクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満				
21	トリクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満				
22	ベンゼン	0.0005	mg/L 未満				
23	亜鉛及びその化合物	0.013	mg/L				
24	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L 未満				
25	鉄及びその化合物	0.03	mg/L 未満				
26	銅及びその化合物	0.01	mg/L 未満				
27	ナトリウム及びその化合物	11.3	mg/L				
28	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L 未満				
29	塩化物イオン	7.6	mg/L				
30	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	90.9	mg/L				
31	蒸発残留物	206	mg/L				
32	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L 未満				
33	ジェオスミン	0.000001	mg/L 未満				
34	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L 未満				
35	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満				
36	フェノール類	0.0005	mg/L 未満				
検査期日	2024年9月18日 ~ 2024年9月25日						
検査機関	株式会社 太平環境科学センター						
検査責任者	松崎 裕加						
備考	<ul style="list-style-type: none"> 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 						